

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 32501/2014
OZPZ 739/2014

Vyřizuje/telefon
Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
564 602 529

V Jihlavě dne
14. 5. 2014

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:

VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE STYLSTAV, k. ú. Křižanov

Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba ČS PHM bude na motorovou naftu (NM-D) a automobilový benzín (BA-95N) a bude sloužit k veřejnému samoobslužnému výdeji PHM. Záměr není kumulován s jinými novými podobnými záměry v nejbližším okolí. Nejbližší veřejná čerpací stanice se nachází cca 800 m západním směrem na ulici Za Branou.

- 1 x podzemní dvouplášťová nádrž PDN 40000 V (NM-D / BA-95N / úkapy) o rozměru 8,862 x 2,518 m; celkový objem 40 m³, dělená na 3 komory o prov. objemu 20,0 m³ pro NM-D, prov. objemu 12,0 m³ pro BA-95N a prov. objemu 6,0 m³ pro úkapy
- 1 x dvouproduktový výd. stojan TATSUNO typ BMP LT4024/H/VR1
- platební terminál UNICARD51/EMV vč. řídicího systému XTR400+WinMISS klient
- 1 x cenový totem NEONIMAGE – 6,0 x 1,3 x 0,3 m
- 1 x zastřešení – 6,0 x 9,0 m na dvou sloupech vč. atiky výšky 600 mm, světlá výška 4,5 m
- 2 x manipulační plocha – 4,2 x 3,1 m
- zpevněná plocha (asfalt) – 80,0 m²

- 1 x podzemní kabelová přípojka NN – cca 11,3 m
- 2 x podzemní kanalizační přípojka dešťových vod KG DN125 - cca 11,4 m a 28,5 m
- 1 x podzemní kanalizační přípojka zaolejovaných vod KG DN110 - cca 6,2 m

Předpokládaná výtoč motorové nafty je 132 m³/rok, automobilového benzínu 24 m³/rok.

Charakter záměru:

Stavba ČS PHM bude na motorovou naftu (NM-D) a automobilový benzín (BA-95N) a bude sloužit k veřejnému samoobslužnému výdeji PHM. Skladování motorové nafty a automobilového benzínu bude ve dvou samostatných komorách (provozní objem 20,0 m³ pro NM-D a provozní objem 12,0 m³ pro BA-95N) v podzemní dvouplášťové tříkomorové ocelové nádrži PDN 40000 V o celkovém maximálním objemu 40 m³. Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do jedné samostatné komory (prov. objem 6,0 m³) v podzemní dvouplášťové tříkomorové ocelové nádrži PDN 40000 V. Výdej PHM bude probíhat samoobslužným tříproduktovým výdejním stojanem TATSUNO typ BMP LT4024/H/VR1, který bude doplněn o bezhotovostní platební terminál UNICARD51/EMV s řídicím systémem XTR400 + WinMISS klient v provedení samostatného sloupu. Stáčení PHM bude prováděno z automobilové cisterny do nádrže PDN 40000 V samospádem. Čerpací stanice bude vybavena (mimo NM-D) zpětným odvodem par při stáčení z cisterny (rekuperace 1. stupně) i při tankování vozidel (rekuperace 2. stupně). Rekuperační potrubí bude ocelové, svařované, jednoplášťové, převážně DN 50. Ceny jednotlivých produktů budou zobrazovány na cenovém totemu (logo + dva produkty). Energeticky bude stavba napojena z volné rezervy stávajícího el. rozvaděče zemní kabelovou přípojkou vedenou po pozemku 247/10 v k. ú. Křižanov. Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy bude svedena okapním svodem přes lapač střešních splavenin kanalizační přípojkou do stávající šachty podnikové dešťové kanalizace. Příjezd a odjezd od ČS PHM bude po stávajících zpevněných plochách, které jsou napojeny jedním samostatným sjezdem na veřejnou komunikaci.

Umístění:

kraj: Kraj Vysočina
 obec: Křižanov
 kat. území: Křižanov

Zahájení:

předpoklad II. 2015

Dokončení:

předpoklad IX. 2015

Oznamovatel:

Jindřich Vodička, Budín 484, 594 51 Křižanov

IČ:

606 67 168

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracovala společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – Zpracoval: Ing. Zdeněk Sklenář (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí), Schválil: Ing. Libor Obal (autorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

Městský úřad Velké Meziříčí, OŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, č.j.: ŽP/12722/2014/1051/2014-pa, ze dne 7. 5. 2014

Všechny složky ŽP bez připomínek a **nepožadují**, aby byl záměr posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j.: ČIŽP/46/IPP/1406926.002/14/HZH, ze dne 6. 5. 2014

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému záměru „VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE STYLSTAV, k. ú. Křižanov“ nemá oddělení odpadového hospodářství zásadních připomínek. Pouze doporučujeme do výčtu odpadů vznikajících při výstavbě záměru zařadit odpad kat. č. 170503 N - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky a 150202 N - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zpracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení záměru a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany vod:

K předloženému záměru „VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE STYLSTAV, k. ú. Křižanov“ nemáme připomínek.

Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Předložený záměr představuje vybudování čerpací stanice PHM zahrnující jednu dvouplášťovou podzemní nádrž, výdejní stojan, manipulační plochu se zastřešením a nájezd ze sousedící komunikace. Stavba o celkové ploše 80 m² je situována na pozemku p. č.

247/10 v k. ú. Křižanov, nacházejícím se za vjezdem do stávajícího oploceného areálu společnosti Stavebniny Stylstav s.r.o., v intravilánu městyse Křižanov.

Z hlediska ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se záměr nenachází v žádném zvláště chráněném území, v zájmové lokalitě není přímo evidován výskyt žádných zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin (nejbližší údaje o výskytu obojživelníků /ropucha zelená a skokan zelený/ evidované portálem ISOP AOPK ČR pocházejí z Podhradského rybníka, jehož nejbližší jihovýchodní okraj se nachází zhruba 200 m od hranice zamýšlené stavby, a jsou z r. 1995), na území stavby se nenachází žádný významný krajinný prvek, ať již ze zákona, nebo registrovaný (nejbližšími VKP jsou tok Libochůvka /cca 90 m západně od záměru/ a již zmiňovaný Podhradský rybník), v zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné památné stromy, ani zde není plánováno kácení dřevin nebo jiný zásah do zeleně. Přímo v zájmové lokalitě ani v širším okolí se nenacházejí prvky ÚSES (podle nákresu uvedeného v předložené dokumentaci se nejbližše záměru nachází hranice lokálního biokoridoru vedoucí podle východního břehu Podhradského rybníka cca 250 m severovýchodním směrem). K záměru bylo dne 14. 1. 2014 vydáno OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina negativní stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., č.j.: KUJI 2660/2014 OZP 10/2014 Vav. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a s ohledem na skutečnost, že je stavební pozemek veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím jako jiná plocha a jedná se již dnes o zpevněnou plochu (asfaltový beton, makadam), nemá inspekce k realizaci předloženého záměru za úsek ochrany přírody připomínek a **nepožaduje** další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Z textu předložené dokumentace vyplývá, že stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Díky absenci podrobné situace nebo slovního popisu však již není jasné, zda záměrem nebude dotčeno 50 m ochranné pásmo pozemku určeného k plnění funkcí lesa 259/1 KN. Pokud by k tomuto mělo dojít, je třeba si v dalším stupni projektové dokumentace vyžádat souhlas příslušného městského úřadu podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Protože k záměru nemáme další připomínky, **nepožadujeme** pokračování procesu EIA.

Výše uvedené bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení záměru a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

Předložené oznámení popisuje záměr výstavby čerpací stanice PHM v Křižanově na p.č. 247/10 při ulici Bezručova v oploceném areálu STYLSTAV. Z hlediska ochrany ovzduší se bude jednat o zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., a to pod kódem 10.2 přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb., neboť předmětná ČS PHM bude sloužit i pro výdej a skladování benzínů. V případě vlastní realizace stavby si musí investor vyžádat závazné stanovisko odboru ŽP krajského úřadu Kraje Vysočina k umístění stavby z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 211/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jinak k popisovanému záměru nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínky. **Nepožadujeme** pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení záměru a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce **nepožaduje** pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, č.j.: KHSV/07186/2014/ZR/HOK/Roh, ze dne 12. 5. 2014

Dokumentace, předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru „Veřejná čerpací stanice Stylstav Křižanov“ je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

ZÁVĚR:

Záměr „**VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE STYLSTAV, k. ú. Křižanov**“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - *(Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.)*, a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 14. 4. 2014 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE STYLSTAV, k. ú. Křižanov“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace záměru bude zacházeno s látkami závadnými povrchovým či podzemním vodám ve větším množství, je nutno dodržovat povinnosti stanovené ustanovení § 39 vodního zákona.
3. Do výčtu odpadů vznikajících při výstavbě záměru zařadit odpad kat. č. 170503 N - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky a 150202 N - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

4. V případě, že bude dotčeno 50 m ochranné pásmo pozemku určeného k plnění funkcí lesa 259/1 KN, je třeba si v dalším stupni projektové dokumentace vyžádat souhlas příslušného městského úřadu podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.
5. V rámci realizace stavby si musí investor vyžádat závazné stanovisko odboru ŽPZ krajského úřadu Kraje Vysočina, k umístění stavby, z hlediska ochrany ovzduší, dle zákona č. 211/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Křižanov.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 712).

Městys Křižanov jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Městys Křižanov zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

Oznamovatel /obdrží prostřednictvím pošty - dodejkou/:

1/ Jindřich Vodička, Budín 484, 594 51 Křižanov

Dotčené územní samosprávné celky /obdrží prostřednictvím datové schránky/:

2/ Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - **zde**

Dotčené správní úřady /obdrží prostřednictvím datové schránky/:

4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

7/ Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona /obdrží prostřednictvím datové schránky/:

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Na vědomí /obdrží prostřednictvím datové schránky/:

9/ Městský úřad Velké Meziříčí, OŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

10/ Městský úřad Velké Meziříčí, SÚ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno