

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 20. 1. 2015

Č.j.: 88540/ENV/14

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název:	V1358 – přeložka vedení 110 kV Dubovice
Charakter záměru:	Přeložka vedení V1358 o napěťové hladině 110 kV v rámci koridoru TR Pelhřimov – TR Tábor. Jedná se o vedení regionálního významu – nadmístní systém elektrické energie. Projektované vedení bude dvojnásobné, postavené na pozinkovaných jednoduchých, příhradových stožárech 2 x 110 kV s uspořádáním konzol typu soudek. Vedení bude odbočovat ze stávající trasy vedení V1358 v blízkosti stožáru č. 172 a do původní trasy se napojí v místě stožáru č. 176. Vedení V1358 slouží k přímému propojení TR Pacov– TR Pelhřimov.
Kapacita záměru:	Celková délka vedení činí 1 001,5 m. Záměr vyžaduje 6 ks nových stožárů, z toho 3 ks kotevních a 3 ks nosných stožárů. Plochy jednotlivých základů stožárů nepřekročí 30 m ² .
Umístění:	kraj: Vysočina obec: Dubovice k.ú.: Dubovice
Zahájení:	2016
Ukončení:	2016
Oznamovatel:	E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zpracovatel oznámení:	Ing. František Hezina (<i>držitel autorizace dle § 19 zákona</i>)

Záměr „V1358 – přeložka vedení 110 kV Dubovice“ naplňuje dikci bodu 3.6 (vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

V souladu s ust. § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII v Brně.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„V1358 – přeložka vedení 110 kV Dubovice“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Podmínky pro fázi přípravy záměru:

1. V další fázi projektové přípravy se v případě potřeby věnovat vlivům na krajinný ráz tak, aby bylo vyhověno požadavkům České inspekce životního prostředí.
2. V dokumentacích pro následná správní řízení detailně rozpracovat ochranné prostředky proti usmrcování ptáků elektrickým proudem.
3. Vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku vodám nebezpečných látek.
4. V rámci povolení stavby vypracovat časový harmonogram výstavby tak, aby vlastní stavební práce i nákladní doprava byly minimalizovány, a to zejména ve večerních a nočních hodinách.

Podmínky pro fázi výstavby záměru:

5. V průběhu stavby nezneškodňovat odpady spalováním a zapracováním do půdy.
6. Mechanismy a dopravní prostředky používané při výstavbě pravidelně kontrolovat a udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek mimo určená místa, překračování hlukových limitů ani nadměrné tvorbě emisí v dané lokalitě. Zajistit očistu kol automobilů před vjezdem na komunikaci.
7. Na stavbě neskladovat ani nemanipulovat s látkami nebezpečnými vodám.
8. Využívat pouze schválené přístupové trasy a manipulační plochy tak, aby nedošlo ke znehodnocení ekologicky významných ploch, zemědělské půdy a lesních porostů.
9. Opatřit vedení ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
10. Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to v období vegetačního klidu.
11. Zajistit, aby prováděné stavební a mechanizační práce nebyly zbytečně protahovány tak, aby časový horizont rušení dotčené lokality stavbou byl minimální.

Podmínky pro fázi provozu záměru:

12. Při údržbě trasy v ochranném pásmu vedení využívat v maximální možné míře přístupových tras a manipulačních ploch takových, aby nedošlo ke znehodnocení ekologicky významných ploch, zemědělské půdy a lesních porostů.
13. Při údržbě porostů v ochranném pásmu vedení provádět kácení dřevin pouze v nezbytně nutném rozsahu.
14. Při údržbě trasy vedení v ochranném pásu používat dopravních prostředků a zařízení, která jsou pravidelně kontrolována a jsou v dobrém technickém stavu tak, aby bylo zamezeno úniku ropných látek do některé ze složek životního prostředí.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí;
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov;
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.

Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 24. 11. 2014

Nepožaduje další posouzení vlivu záměru podle zákona, ale požaduje opatřit vedení ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem, a v dokumentacích pro následné územní a stavební řízení rozpracovat detaily těchto ochranných prostředků.

Požadavky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, ze dne 19. 11. 2014

Nemá připomínky.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, ze dne 20. 11. 2014

Nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne 20. 11. 2014

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany vod nemá připomínky a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Oddělení ochrany lesa uvádí, že z předložené situace, která je součástí dokumentace, je patrné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. V tomto ohledu je tak směrodatné přiložené Koordinované stanovisko městského úřadu Pelhřimov, státní správy lesů. Nemá další připomínky a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Oddělení ochrany přírody nesouhlasí s tvrzením v oznámení záměru, že trasa navrženého vedení nebude narušovat zvláště chráněná území či jiná chráněná území, když na jiném místě se v oznámení záměru uvádí, že vlastní přeložka projde přes lesní pozemek se skupinou stromů a že v místech nového lesního průseku bude nutné omezení plnění funkce lesa. Upozorňuje, že v tomto případě bude nutné vyžádat si závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Dále uvádí, že závěr učiněný v oznámení záměru ve vztahu ke kácení dřevin je nesprávný a je toho názoru, že ke kácení dřevin na nově budovaných trasách se vztahuje ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, tzn., že ke kácení je třeba povolení orgánu ochrany přírody.

Jedná se o zákonné povinnosti. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Za nedostatečné považuje vyhodnocení možného ovlivnění krajinného rázu navrhovanou přeložkou. Domnívá se, že vzhledem k tomu, že trasa velmi vysokého napětí má být přeložena na horizont, dojde k jejímu pohledovému zviditelnění ze všech směrů. Z uvedených důvodů nesouhlasí se závěry zpracovatele oznámení záměru o jeho vlivech na krajinný ráz. Požaduje další posouzení záměru z hlediska zákona.

Vyjádření příslušného úřadu: Příslušný úřad se neztotožňuje s uvedeným dílčím hodnocením odd. ochrany přírody. Namítaný vliv na krajinný ráz z důvodu zvýšení části nových sloupů a jejich přemístění částečně na horizont je nutné posuzovat i vzhledem k okolnosti, že se jedná o náhradu stávajícího vedení. V daném případě lze říci, že uvažovanou změnu není možné považovat za natolik zásadní, aby významným způsobem ovlivnila charakter dotčeného území. Konstrukce nosných sloupů nevytváří kompaktní hmotu, která by byla natolik nápadná, aby podstatně změnila ráz urbanizované krajiny, i když dojde ke změně jejich výškových a prostorových parametrů. Příslušný úřad považuje vyhodnocení vlivů na krajinu zpracované v kapitole D.I.10 pro daný účel za dostatečné. Případné jednotlivé lokální střety se zájmy ochrany přírody a krajiny je možné řešit v následných správních řízeních při dodržení provozních a bezpečnostních limitů. Příslušný úřad z výše uvedených důvodů a s ohledem na obsah dalších doručených vyjádření dotčených správních úřadů, zejména s odkazem na obsah vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí, který je kompetentní k vydání souhlasu s umístěním stavby z hlediska krajinného rázu, požadavku na další posuzování záměru nevyhověl.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 10. 11. 2014

Nemá žádné připomínky a nepožaduje a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. Pouze upozorňuje na chybné údaje uvedené v Tabulce č. 9 na str. 23 v kapitole C.II.1 „Klimatická charakteristika dané oblasti“.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla uplatněna.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV7126, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Petr SLEZÁK v. r.
pověřen dočasným zastupováním
při výkonu činností ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

(otisk úředního razítka)

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky