

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Oddíl 5.3.

Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako podklad pro krizový plán Kraje Vysočina byla vypracována varianta nouzového zásobení vodou za krizové situace pro každou obec. Nouzové zásobení pitnou vodou vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 a Metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011.

Při zpracovávání nouzového zásobení pitnou vodou za krizové situace pro obce Kraje Vysočina se vycházelo z následujících zásad:

- Potřeba pitné vody: 10 l/os/den.
- Zdroje pitné vody: pro účely nouzového zásobování obyvatel za krizové situace byly vybrány zejména zdroje podzemních vod s kapacitou vyšší jak 2 l/s. Voda z těchto zdrojů nesmí vyžadovat úpravu (povoleno je pouze odkyselení vody).
- Užitková voda: bude možno využít vody z místního vodovodu či skupinového vodovodu (SV), případně vody studniční.

Způsoby nouzového zásobení:

Pitná voda bude do obcí s počtem obyvatel vyšším než 300 dovážena cisternami. Cisterny budou plněny vodou z vybraných zdrojů podzemních vod bez úpravy.

Do obcí s počtem obyvatel menším než 300 bude pitná voda dovážena nákladními auty ve formě vody balené.

Tabulka: Vybrané zdroje podzemní vody pro nouzové zásobování obyvatel

okres	název podzemního zdroje	kapacita zdroje [l/s]
okres Havlíčkův Brod	Kladruby - vrt HK	8,0
	Studenec, Vrt DM 1	10,0
	vrt Suchá SU 1	6,0
okres Jihlava	Dušejev	10
	Rytířsko	10
	Řásná	3,4
okres Pelhřimov	Haštal	0,3
	Hojanovice	0,25
	Horní Cerekev - vrt	3,0
	Kačerovky	2,3
	Kateřina	2,8
	Markvarec	1,0
	Nová Ves	1,0
	Obrataň – vrt	1,38
	Perlavka	4,5
Sázava	15,7	
Šibeňák	3,8	

	Vintířov	1,2
	Vodačka	3,5
okres Třebíč	Heraltice	30
okres Žďár nad Sázavou	Studnice	12,7
	Lhotka	9,2
	Pavlov – JZ	8,7
	Vlachovice – JZ	8,56