

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. května 2020

Č.j.: KHSV/10336/2020/ZR/HDM/Zaj
Sp. značka: S-KHSV/10336/2020
Vyřizuje: Hana Zajícová, tel. 566 650 814, e-mail: hana.zajicova@zr.khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/1

Zřizovatelé předškolních a školních zařízení, doporučení

Vážený pane hejtmane, pane starosto, paní starostko,

vzhledem k déle trvajícimu přerušení provozu předškolních a školních zařízení doporučujeme, aby před zahájením výuky z důvodu dlouhé stagnace vody a možného výskytu legionelly byla provedena termická dezinfekce vodovodního potrubí. Principem termické dezinfekce je opakované zvyšování teploty vody, a to po určitou dobu a v celé síti teplé vody včetně výtokových míst s určitou dobou proplachu těchto míst při zvýšené teplotě. Podstatná je výše teploty a doba proplachu výtokových míst. Doporučuje se 71 °C s proplachem výtoků ze sítě 5 min.

Hana Zajícová
vedoucí oddělení HDM
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod