

NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 20. května 2003
č. 4/2003

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), toto nařízení kraje:

I.

Úvodní ustanovení

§ 1

Účelem tohoto nařízení je vymezit budovy zvláštního významu, stanovit podmínky jejich požární bezpečnosti, hašení, záchranných prací v případě požáru a způsob zabezpečení těchto podmínek.

§ 2

Budovou zvláštního významu (dále jen "budova") se rozumí:

- a) Budova, jejíž případný požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami:¹
- budova elektrárny sloužící k výrobě nebo dodávce elektrické energie o výkonu nad 200 MW a budova na které plnění uvedené funkce závisí,
 - rozvodna elektrické energie a transformovny o napětí 440 kV a 220 kV,
 - velmi vysokotlaká regulační stanice plynu – soubor strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými hodnotami, včetně stavební části,
 - budova teplárny sloužící k výrobě nebo dodávce tepla pro více než 2000 bytových jednotek a budova, na které plnění uvedené funkce závisí,
 - budovy lůžkových zdravotnických zařízení ² (např. nemocnice, LDN atd.).
- b) Budova, jejíž požár ohrožuje plnění základních funkcí orgánů veřejné správy:
- budova Úřadu vlády a ministerstva,
 - budova kraje Vysočina,
 - budova České národní banky,
 - budovy zeměměřičského úřadu a katastrálního úřadu,
 - budovy České správy sociálního zabezpečení,
 - budovy archivu, v níž jsou uloženy archiválie.³
- c) Budova, jejíž požár ohrožuje kulturní památku:⁴
- budova, která je kulturní nebo národní kulturní památkou,

¹ § 3 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

² § 35 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

³ § 2 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

⁴ § 2 a § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

- budova, v níž jsou umístěny kulturní nebo národní kulturní památky.
- d) Budova určená k zabezpečení záchranných prací, zejména:
- budova krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru,
 - budova v níž se vyrábí základní druhy potravin a je v regionu nenahraditelná, nebo hlavní zdroje pitné vody,
 - centrální sklady civilní ochrany (sklady ZL Olomouc) a sklady hmotných rezerv.
 - budova, jejíž funkce je v místě nenahraditelná, určená obcí po dohodě s krajem.

§ 3

Seznam budov zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále jen "HZS") ve spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností. O zařazení budovy do seznamu budov zvláštního významu informuje HZS jejího vlastníka písemně.

II.

Podmínky

k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce

§ 4

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. nájemce:

- a) Přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru, k tomu zejména:
- vybavit budovu požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními v potřebném množství a druzích se zřetelem na požární nebezpečí budovy a udržovat je v provozuschopném stavu,
 - umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech. Hasiva v hasicích přístrojích volit podle druhu předpokládaného požáru a s ohledem na účinek hasiv na zařízení, vybavení a věci v budově,
 - vyznačit bezpečnostními značkami a tabulkami⁵ příkazy, zákazy a pokyny k požární ochraně a místa na nichž se nacházejí věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
 - zabezpečit dodržování příslušných technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo provozovaných činností.
- b) Přijmout opatření k evakuaci osob při vzniku požáru, k tomu zejména:
- stanovit a vyznačit únikové cesty a přístupy k nouzovým východům,
 - stanovit místa shromáždění evakuovaných osob.
- c) Vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek požární ochrany při hašení požáru a pro záchranné práce, k tomu zejména:
- stanovit písemně podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany, zejména pro překonání bezpečnostních zařízení v budově, a tyto podklady předat HZS,
 - vymezit ve spolupráci s HZS možná kolizní nebo neobvyklá místa pro zasahující jednotku požární ochrany a tyto podklady předat HZS,
 - vymezit a označit prostory pro příjezd a postavení mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, vyznačit zákaz stání vozidel na místech, kde by bránila příjezdu této techniky, u východů z budovy určených k úniku osob nebo evakuaci, a u odběrních míst požární vody,

⁵ např. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ČSN ISO 3864 .

- zajistit trvale průjezdnou zpevněnou příjezdovou komunikaci v šířce nejméně 3 m a trvale volnou nástupní plochu pro požární techniku
 - označit a zajistit trvale volné únikové cesty, vnitřní a vnější zásahové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu a topení a k produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
- d) Stanovit u budovy, která je současně objektem s činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově, vyznačit zákazy vstupu a příkazy bezpečného chování osob a realizovat technická opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob.

III.

Způsob stanovení podmínek k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce

§ 5

Vlastník budovy je povinen sám nebo na základě smlouvy prostřednictvím další osoby, např. nájemce:

- a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany v budově,
- b) stanovit systém provádění kontrol a preventivních požárních prohlídek a prověřování plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby,⁶ technika požární ochrany⁷ nebo preventisty požární ochrany,⁸
- c) provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve zkrácených lhůtách, a to:
 - nejméně jednou měsíčně v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím,⁹
 - nejméně jednou za tři měsíce v budově, ve které jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,¹⁰
 - nejméně jednou za šest měsíců v budově, ve které jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí,¹¹
- d) vytvořit podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotky požární ochrany, evakuace osob a záchranných prací,¹² k tomu zejména:
 - stanovit způsob ohlášení požáru a zajištění přístupu ke spojovacím prostředkům a jejich použitelnost a provozuschopnost,
 - hlásit bez zbytečného odkladu operačnímu středisku HZS všechny změny obsahu dokumentů předaných HZS, změny na příjezdových komunikacích k budově (uzávěry a objížďky), změny na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu k nim, změny v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo nedostatečnost zdrojů vody,

⁶ § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁷ § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁸ § 11 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁹ § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰ § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

¹¹ § 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

¹² § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- v budově, ve které jsou provozovány činnosti s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, v níž jsou složité podmínky pro zásah jednotky požární ochrany, provádět po dohodě s HZS nejméně za 6 měsíců cvičný požární poplach.

IV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

- (1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany v budovách stanovené zvláštními právními předpisy.¹³
- (2) Seznam budov podle § 3 tohoto nařízení zpracuje HZS ve spolupráci s krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti tohoto nařízení.
- (3) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Ing. František Dohnal v. r.
hejtman kraje Vysočina

RNDr. Miloš Vystrčil v. r.
náměstek hejtmána kraje Vysočina

¹³ Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).